



EVPU®

CERTIFIKÁT

č. 00155/101/1/2014

z 23. Septembra 2014

Žiadateľ

TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť
Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov, Slovenská republika

IČO
00474339

Výrobca
TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť
Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov, Slovenská republika

Výrobok
Elektroinštalačné rúrky

Typ
4 FA 902 16/N

Odvožené typy:
4 FA 902 20/N, 4 FA 902 25/N

Technické údaje

-5 °C až + 60 °C, IP30, 320 N, klasifikácia 2221

Vzorka splnila základné bezpečnostné požiadavky nasledovných Smerníc EP a Rady, transponovaných do "Nariadení vlády SR" v znení neskorších predpisov:

Smernica LVD 2006/95/EC - NV SR 308/2004 Z. z.,

Vzorka výrobku bola vyskúšaná a je v zhode s nasledovnými použitými normami a / alebo technickými špecifikáciami:

STN EN 61386-1:2009

STN EN 61386-23:2004 + A11:2011

STN EN 60423:2008

STN EN 60529:1993 + A1:2002 + A2:2014

TPTE 20-242: 1997

Výsledky skúšok a posúdení zhody vlastností uvedeného typu výrobku sú uvedené v protokole č. 00371/2014/C zo dňa 23. 9. 2014

Certifikát potvrdzuje, že zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a účelom použitia uvedených v Smerniciach EP a Rady / normami.

Certifikát je platný do: **22. 9. 2017**



Ing. Marek H u d á k, PhD.

Dznačenie



môže byť použité iba v prípade, že je posúdená zhoda so všetkými príslušnými smernicami EP a Rady.

Akkoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku, systéme kvality a dodatky k hore uvedeným technickým a právnym predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

051898

EVPU a.s., Trenčianska 19, SK 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika, www.evpu.sk

Strana 1 / 1 FCO 63-07 rev.4